



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานลดใช้พลังงาน

ที่ สน.๗๘๑๐๑ / ..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคํารบริหารส่วนตำบลนาค่า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงขอรายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลอ้างอิงจากระบบ e-report.energy.go.th รายละเอียด ดังนี้

## สถิติการใช้ไฟฟ้า

### ๑. สถิติการใช้ไฟฟ้ารอบ ๖ เดือน (ก.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔)

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน | เท่ากับ ๑๐,๙๙๐.๐๕ หน่วย  |
| ๑.๒ ค่าจริงการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๑,๔๐๘๔.๐๐ หน่วย  |
| ๑.๓ ผลการประหยัดการใช้ไฟฟ้า          | เท่ากับ - ๓,๐๘๓.๙๕ หน่วย |

### ๒. สถิติการใช้ไฟฟ้ารอบ ๖ เดือน (มี.ค.๖๔ - ส.ค.๖๔)

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๒.๑ ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน | เท่ากับ ๑๓,๑๑๕.๘๙ หน่วย  |
| ๒.๒ ค่าจริงการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๒๒,๖๑๘.๐๐ หน่วย  |
| ๒.๓ ผลการประหยัดการใช้ไฟฟ้า          | เท่ากับ - ๙,๕๐๒.๑๑ หน่วย |

### ๓. สถิติการใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ๓.๑ ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน | เท่ากับ ๒,๑๕๓.๓๖ หน่วย   |
| ๓.๒ ค่าจริงการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๔,๐๕๔.๐๐ หน่วย   |
| ๓.๓ ผลการประหยัดการใช้ไฟฟ้า          | เท่ากับ - ๑,๙๐๐.๖๔ หน่วย |

## สถิติการใช้น้ำมัน

### ๑. สถิติการใช้น้ำมันรอบ ๖ เดือน (ก.ย.๖๓ - ก.พ.๖๔)

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ๑.๑ ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันของหน่วยงาน | เท่ากับ ๘,๘๕๗.๔๔ หน่วย |
| ๑.๒ ค่าจริงการใช้น้ำมันของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๒,๕๐๖.๖๐ หน่วย |
| ๑.๓ ผลการประหยัดการใช้น้ำมัน          | เท่ากับ ๖,๓๕๐.๘๔ หน่วย |

### ๒. สถิติการใช้น้ำมันรอบ ๖ เดือน (มี.ค.๖๔ - ส.ค.๖๔)

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ๒.๑ ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันของหน่วยงาน | เท่ากับ ๘,๘๕๗.๔๔ หน่วย |
| ๒.๒ ค่าจริงการใช้น้ำมันของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๒,๑๕๑.๗๐ หน่วย |
| ๒.๓ ผลการประหยัดการใช้น้ำมัน          | เท่ากับ ๖,๗๐๕.๗๔ หน่วย |

### ๓. สถิติการใช้น้ำมันรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ๓.๑ ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันของหน่วยงาน | เท่ากับ ๑,๔๗๖.๒๔ หน่วย |
| ๓.๒ ค่าจริงการใช้น้ำมันของหน่วยงาน    | เท่ากับ ๓๗๗.๐๐ หน่วย   |
| ๓.๓ ผลการประหยัดการใช้น้ำมัน          | เท่ากับ ๑,๐๙๙.๒๔ หน่วย |

/จากสถิติ...

จากสถิติการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันข้างต้น คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ มีค่าไฟฟ้ามาตรฐานจำนวน ๒๔,๑๐๕.๘๔ หน่วย โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงจำนวน ๓๖,๗๐๒.๐๐ หน่วย เกินค่ามาตรฐานจำนวน ๑๒,๕๙๖.๑๖ หน่วย ซึ่งมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ - ๕๒.๒๕ (เป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน) และมีค่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานจำนวน ๑๗,๗๑๔.๘๘ หน่วย โดยมีค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงจำนวน ๔,๕๙๙.๙๐ หน่วย ซึ่งมีการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐ หน่วย ดังนั้น จึงควรรักษามาตรฐานการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมเน้นย้ำและกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน โดยให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) จำเอก




(เกียรติศักดิ์ สิงห์น้ำ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายยงชัย มังธานี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ..... - ๘๖๓๒



(นายวุฒิชัย แก้วบัวสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ..... - ๓๖๗



(นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Sukol-sdo-57

หน่วยงาน : อบต. นาคำ

องค์กรแบบ

- ข้อมูลหน่วยงาน
- กรมกำกับ
- การไฟฟ้านครหลวง
- รูปแบบการใช้พลังงาน
- หน่วยงานภายใต้การบริการ
- ส่งข้อมูลสมบูรณ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต. นาคำ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี) : 310000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) : 180000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) : 130000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
5. ผู้เข้ามาใช้บริการ (คน)	160.00	149.00	152.00	146.00	150.00	170.00	180.00	144.00	156.00	162.00	152.00	150.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	9.00	12.00	11.00	21.00	32.00	30.00	35.00	21.00	9.00	13.00	15.00	19.00

\*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล




เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	2,153.36	1,906.22	1,888.70	1,653.11	1,530.87	1,857.79	2,153.00	2,152.67	2,259.41	2,218.17	2,153.12	2,179.42
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,235.00	2,851.00	2,104.00	2,331.00	1,769.00	1,794.00	3,073.00	456.00	7,322.00	3,739.00	4,198.00	3,830.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24	1,476.24
น้ำมันที่ใช้จริง	383.10	330.85	356.55	543.45	410.70	481.95	451.30	338.40	197.15	380.85	304.85	320.75



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

# e-report.energy.go.th

เมนู

- แบบสำรวจ
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์
- FAQ
- เว็บไซต์

สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ของศูนย์บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กุมภาพันธ์ 2564 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด:

หน่วยงาน	การไฟฟ้า			การเขื่อน				
	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน		
อบต. นาคำ	24,105.84	36,702.00	-52.25 %	0.5	17,714.88	4,499.90	74.60 %	5.0